KIES AG & BETON GLATTFELDEN

Labor
Stationstrasse 1
8192 Glattfelden
www.kies-ag-glattfelden.ch

Tel +41 44 867 03 59
a.gerber@kies-ag-glattfelden.ch

Prüfbericht Gesteinskörnung

Auftraggeber

Kies AG Glattfelden
Kies+ Betonwerk
Stationsstrasse 1
8192 Glattfelden

Prüfung-Nr.: 2408135

Prüfung am: 08.08.2024

Material-Nr.: K03
Bezeichnung: Kies 8-16
Kategorie: G(C85/20); FI(15); f(1,5); Cl(0,02); AS(0,2); F(5); PSV(44); <0.125 f(1,5)
Hersteller Mat.: Kies AG Glattfelden
Kies+ Betonwerk
Stationsstrasse 1
8192 Glattfelden

Anlieferung / Entnahme:

Lieferschein-Nr.:
Lieferant: Kies AG Glattfelden
Kies+ Betonwerk

Entnahmedatum: 07.08.2024 (KW:32)
Entnahmeort: Werk
Entnahmestelle: Förderband
Probenehmer: Andy Gerber

Art der Probe: Einzelprobe
Probemenge: 40 kg
Probeneingang: 07.08.2024

Prüfergebnisse:

Kornverteilung:

Sieb [mm]	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63	90	120
Durchg. [%]	1,8	1,8					1,9		2,0		96,7	100,0					

Siebsatz: 1 **k-Ziffer:** **D-Summe:**



Kornrohdichte : - - -
Schüttdichte : - - -
Eigenfeuchte : 0,89 M-%
Kernfeuchte : - - -

Feinanteile< 0,063 : 0,17 %
Kornform (Messschieber) : - - -
Kornform (Plattigkeit) : 4,00 M-%
Organische Bestandteile :

Glattfelden, am 21.02.2025

(Andy Gerber)

Dieses Dokument wurde incl. der Unterschrift digital erstellt.